


Działdowo, dnia 22.09.2016 r.

HK.4300.19.7.2016

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Zieluńska 26

13-230 Lidzbark



## OCENA JAKOŚCI WODY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Jeleń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie w oparciu o § 19 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz.1989) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Jeleń.

W dniu 19.09.2016 r. pobrano 6 próbek wody do badań mikrobiologicznych w ramach kontroli wewnętrznej

zakwestionowano: 5 próbek wody pod względem mikrobiologicznym (w 5 próbkach wody stwierdzono wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w temp.  $22 \pm 2^\circ\text{C}$  po 72 h, natomiast w 2 próbkach wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli)

### Ocena jakości wody

Jakość wody w badanym zakresie nie odpowiada warunkom określonym w załącznikach: Nr 3A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz.1989).

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 19.09.2016 r. z wodociągu publicznego w Jeleniu- Sprawozdanie z badania wody nr SBW.4051.3.705.Z.2016 z dnia 22.09.2016 r., Sprawozdanie z badania wody nr SBW.4051.3.706.Z.2016 z dnia 22.09.2016 r., Sprawozdanie z badania wody nr SBW.4051.3.707.Z.2016 z dnia 22.09.2016 r., Sprawozdanie z badania wody nr SBW.4051.3.708.Z.2016 z dnia 22.09.2016 r., Sprawozdanie z badania wody nr SBW.4051.3.710.Z.2016 z dnia 22.09.2016 r., a także po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, na podstawie §17 ust. 1 pkt 4

stwierdza:

**brak przydatności wody do spożycia przez ludzi**

### Do wiadomości:

1. Burmistrz Lidzbarka  
ul. Sądowa 21  
13-230 Lidzbark
2. Wójt Gminy Rybno  
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
3. Starostwo Powiatowe w Działdowie  
ul. Kościuszki 13, 13-200 Działdowo
4. a/a

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Działdowie  
mgr Grażyna Majewska  
specjalista zdrowia publicznego