

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Działdowie
ul. Działdowska 15
13-220 Działdowo

HK.4300.20.11.2017.

BIURO URZĘDU GMINY RYBNO	
przyjęto dnem	2017-06-12
Nr sprawy	3125/2017
Zaś.	

Działdowo, dnia 08.06.2017 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

OCENA JAKOŚCI WODY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rybno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie w oparciu o § 19 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz.1989) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Rybno.

W dniu 05.06.2017 r. pobrano 2 próby do badań mikrobiologicznych w ramach kontroli urzędowej

zakwestionowano: 1 próbkę wody ze względu na wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. $22 \pm 2^\circ\text{C}$ po 72 h wynoszący 190 jtk/1ml

Ocena jakości wody

Jakość wody w badanym zakresie nie odpowiada warunkom określonym w załączniku Nr 3A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz.1989).

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 05.06.2017 r. z sieci wodociągu publicznego w Rybnie- Sprawozdanie z badań Nr SBW.4051.3.208.Dz.2017 z dnia 08.06.2017 r., a także na podstawie §17 ust. 1 pkt 4

stwierdza:

brak przydatności do spożycia przez ludzi

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno

ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno

2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego