


HK.4304.2.26.2020



Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

A.M.
25.01.21
10

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Hartowiec
(zaopatruje w wodę miejscowości: Hartowiec, Truszczyń, Dębien, Jeglia, Gronowo,
Rumian)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Hartowiec.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 10 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 5 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: : 10 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 5 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 2 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 1 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Hartowiec przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o. ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Hartowiec w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

HK.4304.2.16.2020



Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Zieluńska 26
13-230 Lidzbark

A.M.
26.01.21
[Signature]

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Jeleń
(zaopatruje w wodę miejscowości: Jeleń, Wąpiersk, Ciechanówko, Tarczyny, Kiełpiny,
Koszelewki, Chelsty)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Jeleń.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 12 próbek wody (4 w ramach kontroli urzędowej i 8 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 12 próbek wody (4 w ramach kontroli urzędowej i 8 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 9 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 8 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Jeleń w ramach kontroli urzędowej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnej Sp. z o. o. ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Jeleń w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) Aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Lidzbarka
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark
2. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.
ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno
4. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
5. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

HK.4304.2.24.2020



Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

A.M.
25.01.21.
Q

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rybno
(z wyłączeniem ul. Zarybińskiej i ul. Leśnej)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn.zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Rybno.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 16 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 11 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 12 próbek wody (6 w ramach kontroli urzędowej i 6 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 2 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 1 w ramach kontroli wewnętrznej)

zakwestionowano: 1 próbę pod względem mikrobiologicznym oraz 2 próby ze względu na ponadnormatywne stężenie manganu

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Rybno przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o. ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

W dniu 12.03.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rybno ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane wysoką wartością parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C oraz ponadnormatywne stężenie manganu w próbach wody pobranych z sieci wodociągu publicznego Rybno. Podjęte przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o. o. działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej oraz prowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości wody wodociągowej spowodowały przywrócenie należytej jakości wody wodociągowej pod względem mikrobiologicznym oraz pod względem zawartości manganu.

W dniu 20.03.2020 r. na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rybno.

Wszczęte w dniu 12.03.2020 r. postępowanie administracyjne w sprawie uzyskanych wyników badań próbek wody ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu w wodzie z sieci wodociągu publicznego Rybno, zostało w dniu 17.03.2020 r. umorzone z uwagi na jego bezprzedmiotowość. W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego zostały przedłożone przez Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o. o. sprawozdania z badań wody, w których nie stwierdzono przekroczeń manganu, w związku z tym przedmiot postępowania przestał istnieć.

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Rybno w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Młowińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

HK.4304.2.27.2020



Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

A.M.
20.9.21
[Signature]

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gralewo Stacja
(zaopatruje w wodę miejscowości: Gralewo Stacja, Żabiny, Tuczki, Prusy, Szczupliny,
Rybno-ul. Zarybińska i ul. Leśna, Naguszewo, Groszki, Nowa Wieś, Rapaty)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Gralewo Stacja.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 9 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 4 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 9 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 4 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 1 próbka zbadana w ramach kontroli urzędowej 2 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 1 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Gralewo Stacja przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o. ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Gralewo Stacja w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Męwińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

HK.4304.2.25.2020



Działdowo, dnia 31.12.2019 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

A-M.
25-01.21.
Q

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Koszelewy
(zaopatruje w wodę miejscowości: Koszelewy, Gralewo, Tuczek, Grabacz, Murawki)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn.zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Koszelewy.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 10 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 5 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 10 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 5 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 2 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 1 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Koszelewy przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o. ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Koszelewy w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
2. Wójt Gminy Płońnica
ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońnica
3. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo