

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Plac Biedrawy 5
13-200 Działdowo

HK.4300.20.3.2021

Działdowo, dnia 02.04.2021 r.



A. H.
14. 04. 21.
[Signature]

Zakład Gospodarki
Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

Decyzja

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po przeprowadzonej kontroli jakości wody pobranej w dniu 22.03.2021 r. z wodociągu publicznego Rybno sieć: Rybno Restauracja Świtezianka, opisanej w protokole Nr HK.4300.20.3.2021 z dnia 22.03.2021 r., Kod próbki: 31/Dz oraz sprawozdań laboratoryjnych: Nr SBW.4051.3/125/2021 z dnia 25.03.2021 r., Nr L/OBŻ-9051.2/111w-111w/s/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr L/OBW-9051.2/99/2021 z dnia 29.03.2021 r., Nr LBSiŻ-OBW/358/2021 z dnia 01.04.2021 r. z badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbie zbadana w laboratoriach: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych w Iławie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Elblągu Oddział Badania Żywności, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Elblągu Oddział Badania Wody i Powietrza, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Oddział Badania Wody, Gleby i Powietrza opisana jak wyżej w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku Nr 1 części A tabela Nr 1, załączniku Nr 1 części B oraz załączniku Nr 1 części C tabela Nr 1 i Nr 2, załączniku Nr 1 części D tabela Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych i powołanych przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 127a Kpa).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgr inż. Urszula Aurast
kierownik Sekcji HŻŻ i PU

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno

ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno

HK.4300.21.3.2021

A.A.
14.04.21.
Q

Działdowo, dnia 02.04.2021 r.



Zakład Gospodarki
Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

Decyzja

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po przeprowadzonej kontroli jakości wody pobranej w dniu 22.03.2021 r. z wodociągu publicznego Koszelewy – Hydrofornia woda nieuzdatniona, opisanej w protokole Nr HK.4300.21.3.2021 z dnia 22.03.2021 r., Kod próbki: 29/Dz oraz sprawozdań laboratoryjnych: Nr SBW.4051.3/123/2021 z dnia 25.03.2021 r., Nr L/OBŻ-9051.2/109w-109w/s/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr L/OBW-9051.2/97/2021 z dnia 29.03.2021 r., Nr LBŚiŻ-OBW/356/2021 z dnia 01.04.2021 r. z badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbie zbadana w laboratoriach: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych w Iławie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Elblągu Oddział Badania Żywności, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Elblągu Oddział Badania Wody i Powietrza, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Oddział Badania Wody, Gleby i Powietrza opisana jak wyżej w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku Nr 1 części A tabela Nr 1, załączniku Nr 1 części B oraz załączniku Nr 1 części C tabela Nr 1 i Nr 2, załączniku Nr 1 części D tabela Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych i powołanych przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 127a Kpa).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgr inż. Urszula Aurast
kierownik Sekcji HŻŻ i PU

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno

Działdowo, dnia 02.04.2021 r.



Zakład Gospodarki
Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

A.M.
14.04.21.

Decyzja

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po przeprowadzonej kontroli jakości wody pobranej w dniu 22.03.2021 r. z wodociągu publicznego Gralewo – Hydrofornia woda nieuzdatniona, opisanej w protokole Nr HK.4300.22.3.2021 z dnia 22.03.2021 r., Kod próbki: 28/Dz oraz sprawozdań laboratoryjnych: Nr SBW.4051.3/122/2021 z dnia 25.03.2021 r., Nr L/OBŻ-9051.2/108w-108w/s/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr L/OBW-9051.2/96/2021 z dnia 29.03.2021 r., Nr LBŚiŻ-OBW/355/2021 z dnia 01.04.2021 r. z badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbie zbadana w laboratoriach: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych w Iławie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Elblągu Oddział Badania Żywności, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Elblągu Oddział Badania Wody i Powietrza, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Oddział Badania Wody, Gleby i Powietrza opisana jak wyżej w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku Nr 1 części A tabela Nr 1, załączniku Nr 1 części B oraz załączniku Nr 1 części C tabela Nr 1 i Nr 2, załączniku Nr 1 części D tabela Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych i powołanych przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 127a Kpa).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
mgr inż. *Orszula Aurasz*
kierownik Sekcji HŻŻ i PU

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno

HK.4300.23.3.2021

Działdowo, dnia 02.04.2021 r.

BIURO URZĘDU GMINY RYBNO	
otrzymane dnia	14 KWI. 2021
Nr sprawy	2821/2021
zał.	

Zakład Gospodarki
Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

A.M.
14.04.21. 12

Decyzja

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po przeprowadzonej kontroli jakości wody pobranej w dniu 22.03.2021 r. z wodociągu publicznego Hartowiec – Hydrofornia woda nieuzdatniona, opisanej w protokole Nr HK.4300.23.3.2021 z dnia 22.03.2021 r., Kod próbki: 30/Dz oraz sprawozdań laboratoryjnych: Nr SBW.4051.3/124/2021 z dnia 25.03.2021 r., Nr L/OBŻ-9051.2/110w-110w/s/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr L/OBW-9051.2/98/2021 z dnia 29.03.2021 r., Nr LBŚiŻ-OBW/357/2021 z dnia 01.04.2021 r. z badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbie zbadana w laboratoriach: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych w Iławie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Elblągu Oddział Badania Żywności, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Elblągu Oddział Badania Wody i Powietrza, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Oddział Badania Wody, Gleby i Powietrza opisana jak wyżej w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku Nr 1 części A tabela Nr 1, załączniku Nr 1 części B oraz załączniku Nr 1 części C tabela Nr 1 i Nr 2, załączniku Nr 1 części D tabela Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych i powołanych przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 127a Kpa).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgr inż. Urszula Aurast
kierownik Sekcji HŻŻ i PU

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno