

Rybno, dnia: 22.05.2018 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa targowiska w Rybnie”.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: **554848-N-2018**.  
Data zamieszczenia: **09-05-2018 r.**

**Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków wyjaśnienie treści SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień w związku z pytaniami Wnioskodawcy, dotyczącymi Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu j.w.:

**Pytania:**

1. Czy w budynku sanitarnym ma być małe pomieszczenie gospodarcze jak w specyfikacji na elewacji frontowej (środkowe małe drzwi) ?
2. Wymiary gabarytowe – długość 4,40 m,  
- szerokość 1,81 m, czy powinno być 2,30 m ? (elewacja boczna).

**Odpowiedzi:**

Odp. na pytanie nr 1.

Nie przewiduje się małego pomieszczenia gospodarczego w budynku sanitarnym zgodnie z rzutem przyziemia projektu architektoniczno-budowlanego. Błędnie wprowadzono oznaczenie drzwi na rysunku elewacji frontowej.

Odp. Na pytanie nr 2.

Wymiary gabarytowe budynku sanitarnego wynoszą 4,40 x 2,20 m zgodnie z rzutem przyziemia projektu architektoniczno-budowlanego. Błędnie zapisano w opisie technicznym, dane ogólne, pkt. 2.2. szerokość 1,81 m.

*Z poważaniem*

Zastępca Wójta Gminy  
*mgr Jolanta Jendrycka*