

Rybno, dnia: 31.10.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno-wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie**”.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: **640303-N-2018**.
Data zamieszczenia: **24-10-2018 r.**

Odpowiedź

Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień w związku z pytaniami Wnioskodawcy, dotyczącymi Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu j.w.:

Pytania:

1. Prosimy o informację czy Wykonawca ma przewidzieć w wycenie tymczasową Stację Uzdatniania Wody zapewniającą dostawę wody podczas przebudowy obiektu czy Zamawiający zapewni dostawę wody odbiorcom z innego obiektu i możliwe będzie całkowite wyłączenie obiektu z produkcji ?

Odpowiedzi:

Odp. na pytanie nr 1.

TAK. Wykonawca ma przewidzieć i w kalkulować w wycenę swojej oferty koszt i sposób zabezpieczenia oraz dostawy wody odbiorcom o nie pogorszonej jakości na czas przełączenia układu technologicznego.

Z poważaniem

Z up. Wójta

mgr Jolanta Jendrycka
Sekretarz Gminy