



Ochrona od porażeń - szybkie wyłączenie zasilania

**UWAGA!**  
1. W rozdzielni głównej RE zastosować obudowę o wymiarach 800x1000x400  
2. Przycisk bezpieczeństwa zamontować na hali technologicznej  
\* - przystosować do plombowania

Zakład Usług Projektowo-Wdrozeniowych PRO-EKO S.A. Nowa Wies, ul. Parkowa Osiedle 2, Grudziadz		
TREŚĆ: Schemat zasadniczy rozdzielni głównej - część 1		OBIEKT: SUW Rybno
rys. Nr 3	Projektował: mgr inż. Krzysztof Nakoneczny	skala b.s.
data 2016-03	Sprawdził: mgr inż. Krzysztof Karowiec	branża elektryczna