

PIK.271.20.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Remizy OSP w Rybnie”

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 590732-N-2020

Data zamieszczenia: 29.09.2020 r.

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ

Gmina Rybno na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od jednego z wykonawców, którego treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie poz. 69 kosztorysu ofertowego tj. elementy na elewacji, w opisie technicznym brak jakichkolwiek informacji, w jakiej formie mają być wykonane napisy, z jakiego materiału wycenić balustrady w oknach oraz daszek wejściowy.

Odpowiedź nr 1:

Gmina Rybno informuje, iż elementy na elewacji należy wykonać z materiału zapewniającego trwałość liter oraz herbu. Balustrady w oknach należy wykonać ze stali, malowane proszkowo w odcieniu „złamanej bieli”, zaś daszek wejściowy powinien być wykonany ze szkła wraz z elementami ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie poz. 43 kosztorysu ofertowego – montaż wyłazu tj. podanie parametrów oraz wyjaśnienie możliwości otwierania oraz korzystania z wyłazu z pozycji poziomu podestu schodów technicznych.

Odpowiedź nr 2:

Gmina Rybno informuje, iż wyłaz zlokalizowany jest na poziomie dachu wieży. Wyłaz musi umożliwiać otwarcie na zewnątrz. Wymiary wyłazu zgodnie z projektem budowlanym. Przedmiotowy wyłaz służyć będzie w przyszłości do suszenia węży pożarniczych.

Pytanie nr 3:

Prosimy o wyjaśnienie dot. instalacji elektrycznych, jakie oprawy oświetleniowe wycenić zgodnie z projektem czy wg kosztorysu, zauważyliśmy rozbieżne zestawienie rodzaju opraw oświetleniowych w projekcie i kosztorysie.

Odpowiedź nr 3:

Gmina Rybno informuje, iż kosztorysy ślepe ofertowe służą do zobrazowania skali robót budowlanych oraz ilości dostaw materiałów, montażu urządzeń i wyposażenia, mają charakter pomocniczy dla Wykonawców w celu oszacowaniu kosztów zamówienia, zgodnie z Rozdziałem III ust. 4 SIWZ. Prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski