



Rybno, dn. 16.10.2020r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu” („Rybno commune and Gusev’s cross-border initiative for the protection of the Baltic Sea by reducing pollution from sensitive and valuable areas and promoting a circular economy”)

**Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 593901-N-2020**

**Data zamieszczenia: 06.10.2020 r.**

**Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o. udziela wyjaśnienia w związku z pytaniem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ:

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę rur z PP SN10 na rury PVC lite SN8?

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający wymaga aby prace wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, materiały dla danego zadania zostały dobrane w sposób optymalny w oparciu o wielokryterialną analizę.

**Pytanie nr 2:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie studni betonowych lub żelbetowych zamiast zaproponowanych w projekcie studni tworzywowych?

**Odpowiedź nr 2:** Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie studni innych niż wykonanych z tworzywa pod warunkiem spełnienia tych samych parametrów jak opisane w dokumentacji technicznej dla studzienek z tworzyw sztucznych: średnic i rodzaju włączeń, wytrzymałości, odporności chemicznej (w szczególności na związki siarki – siarkowodór), szczelności połączeń elementów studni i połączeń rur z kietami studni.

**Pytanie nr 3:** Mając na uwadze najlepiej pojęty interes Zamawiającego, jak i potencjalnych Wykonawców prosimy o wydłużenie terminu składania ofert, co pozwoli na złożenie możliwie najkorzystniejszych ofert Zamawiającemu. Proces przygotowania samych zapytań, wyceny (ze względu na spory zakres) jest obecnie mocno wydłużony ze względu na dużą ilość równocześnie trwających postępowań przetargowych stąd też prosimy o rozważenie przesunięcia terminu składania ofert.

**Odpowiedź nr 3:** Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.10.2020 r. godz. 12:00.

Prezes Zarządu  
inż. Marek Wilbrandt