

Rybno, dn. 19.07.2021 r.

PIK.271.14.2021

Wyjaśnienie treści SWZ dotyczące przedmiotu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **„Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach”**

Na podstawie art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z pytaniem złożonym przez Wykonawcę do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią:


Pytanie:

W w/w postępowaniu Zamawiający wymaga traw z wysokością włókna od 50 do 65mm, a wagę całkowitą określił na poziomie min. 2800g/m². Określony na tym poziomie parametr wagi dotyczy traw z wysokością włókna min.60mm. Z uwagi na to, że Zamawiający wymaga traw z wysokością 50-65mm prosimy o obniżenie parametru wagi całkowitej do poziomu min. 2200g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SWZ co do wagi całkowitej. W zakresie wysokości trawy od 50 do 65 mm istnieje szereg trwa spełniających ten parametr.

Powyższą odpowiedź należy uwzględnić w składanych ofertach.


WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski