

Rybno, dn. 25.10.2021 r.

PIK.271.14.2021

Wyjaśnienie treści SWZ dotyczące przedmiotu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach**”


Na podstawie art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w związku z pytaniem złożonym przez Wykonawcę do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

Zamawiający wymaga zasyp boiska ze sztucznej trawy piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym (wg instrukcji producenta). Na rynku odchodzi się od najtańszego granulatu SBR Z OPON do zasypu. Ze względu na ekologię warto promować zasyp składający się z warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy granulatu gumowego EPDM z recyklingu. Jest to rozwiązanie zdecydowanie bezpieczniejsze dla użytkowników. **Czy Zamawiający będzie wymagał PIASEK KWARCOWY I GRANULAT EPDM z recyklingu do zasypu sztucznej trawy oraz badania z tym zasypem na potwierdzenie parametrów oferowanej nawierzchni?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał PIASKU KWARCOWEGO I GRANULAT EPDM z recyklingu do zasypu sztucznej trawy oraz badania z tym zasypem na potwierdzenie parametrów oferowanej nawierzchni, jednakże takie rozwiązanie jest dopuszczalne.


WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski