



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5; tel./fax (23) 697-26-34; psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-dzialdowo

Działdowo, dnia 30.01.2023 r.

HK.9020.3.2.2023

Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Zieluńska 26
13-230 Lidzbark

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3, ust. 5 oraz załącznika nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badań próbek wody pobranych w dniu 16.01.2023 r. z wodociągu publicznego Jeleń- sieć: Jeleń, budynek Dyrekcji Welskiego Parku Krajobrazowego, kod próbki: 5/Dz oraz sieć: Kiełpiny, remiza strażacka, kod próbki: 4/Dz; Nr Sprawozdania z badań SBW.9051.3/20,21/2023 z dnia 19.01.2023 r., a także po dokonaniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów i uznaniu stwierdzonej niezgodności za nieistotną- niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia oraz uwzględniając podjęte przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku działania naprawcze

STWIERDZA

warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Jeleń
(zaopatruje w wodę miejscowości: Jeleń, Wąpiersk, Ciechanówko, Tarczyny, Kiełpiny,
Chelsty- Gm. Lidzbark oraz Koszelewki- Gm. Rybno)

ze względu na ponadnormatywne stężenie manganu w ilości 98 µg/l

NAKAZUJE

w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r.

1. Doprowadzić jakość wody w zakresie kwestionowanego parametru chemicznego- manganu do wartości wymaganej w załączniku nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

2. W czasie obowiązywania niniejszej decyzji, utrzymywać stężenie na poziomie pozwalającym na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia **tj. manganu do 200 µg/l**.
3. Poinformować mieszkańców wsi: Jeleń, Wąpiersk, Ciechanówko, Tarczyny, Kiełpiny, Chełsty- Gm. Lidzbark oraz Koszelewiki- Gm. Rybno) korzystających z wody wodociągu publicznego Jeleń o jej warunkowej przydatności do spożycia oraz o podejmowanych i planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem planowanego terminu zakończenia prac.
4. Rozpowszechnić komunikat opracowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie.
Konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronie internetowej podmiotu oraz winny być rozpowszechnione w miejscach ogólnodostępnych.
5. Informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie o zrealizowanych działaniach naprawczych zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody oraz terminach ich realizacji.
5. Prowadzić systematyczne płukanie sieci wodociągowej wodociągu publicznego Jeleń we wszystkich miejscowościach przyłączonych do wodociągu.
6. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawić sprawozdania z badań wody z wodociągu publicznego Jeleń potwierdzających spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
7. Zwiększyć częstotliwość kontroli przekroczonego parametru– manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieciach wodociągowych wodociągu publicznego Jeleń.

UZASADNIENIE

W dniu 25.04.2022 r. w ramach kontroli urzędowej pobrano do badań próbkę wody z punktu zgodności wodociągu publicznego Jeleń- sieć: Jeleń budynek Dyrekcji Welskiego Parku Krajobrazowego. Jakość wody w zbadanej próbce- kod próbki: 44/Dz (Nr sprawozdania z badania: SBW.4051.3/135/2022 z dnia 28.04.2022 r.; data wpływu: 09.05.2022 r.) nie odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ze względu na ponadnormatywne stężenie manganu wynoszące 82 µg/l. Najwyższe dopuszczalne stężenie manganu określone w ww. rozporządzeniu wynosi 50 µg/l.

Z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu, po przeprowadzeniu płukania sieci wodociągowej, w dniu 17.05.2022 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lidzbarku, przeprowadziło kontrolę wewnętrzną jakości wody wodociągowej. W próbce wody- kod próbki: W-2154-22 (Nr sprawozdania z badań: 2489/2022 z dnia 17.05.2022 r.) pobranej z punktu zgodności wodociągu publicznego Jeleń- sieć: Jeleń budynek Dyrekcji Welskiego Parku Krajobrazowego, potwierdzono ponadnormatywne stężenie manganu, które wyniosło 102 µg/l.

Mając na uwadze powyższe, w dniu 17.05.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie zobowiązał Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku w terminie do dnia 07.06.2022 r. doprowadzić jakość wody do obowiązujących norm, potwierdzoną sprawozdaniem z badania oraz do przedstawienia planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji.

W piśmie Znak: L.dz. 399/22 z dnia 23.05.2022 r., Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku poinformował o podjętych działaniach naprawczych zmierzających do poprawy jakości produkowanej wody, które polegały na: kompleksowym płukaniu sieci wodociągowej, zwiększeniu intensywności napowietrzania wody surowej, zwiększeniu częstotliwości płukania zbiorników odżelaziaczy oraz kontrolę jakości wody uzdatnionej i z sieci wodociągowej.

Po wykonaniu działań naprawczych, w dniu 27.05.2022 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku przeprowadziło wewnętrzną kontrolę jakości wody w sieci wodociągowej Jeleń. Na podstawie sprawozdania z badań 2739/2022 z dnia 30.05.2022 r. (data wpływu: 06.06.2022 r.), w próbce wody Nr próbki W-2329-22- budynek Dyrekcji Welskiego Parku Krajobrazowego, w dalszym ciągu stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu wynoszącą 118 µg/l. Ponadto, w dniu 30.05.2022 r. w ramach kontroli urzędowej pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu publicznego Jeleń (Nr sprawozdania z badania: SBW.9051.3/183,184/2022 z dnia 02.06.2022 r.) kod próbki: 57/Dz- budynek Dyrekcji Welskiego Parku Krajobrazowego oraz kod próbki: 58/Dz- szkoła w Kiełpinach, zawartość manganu wyniosła odpowiednio 104 µg/l oraz <20 µg/l.

Dotychczas podjęte przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku działania naprawcze, nie były wystarczające, aby doprowadzić stężenie manganu w sieci wodociągowej Jeleń do wymagań sanitarnych. W związku z tym, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa w dniu 06.06.2022 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie z pismem Znak: L.dz 412/22 o wydłużenie terminu prowadzonych działań naprawczych do dnia 07.07.2022 r., które polegały na: kompleksowym płukaniu sieci wodociągowej, zwiększeniu intensywności napowietrzania wody surowej, zwiększeniu częstotliwości płukania zbiorników odżelaziaczy oraz prowadzeniu kontroli jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie, po dokonaniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów i uznaniu stwierdzonej niezgodności za nieistotną - niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia oraz uwzględniając podjęte przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku działania naprawcze w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody, które nie były wystarczające do osiągnięcia należytej jakości wody w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań- przychylił się do wniosku Przedsiębiorstwa i wydłużył termin doprowadzenia jakości wody pod względem zawartości manganu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2017 r., w terminie do dnia 07.07.2022 r. (w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni)- §21 ust.3 pkt 3 lit.a powołanego rozporządzenia.

W dniu 01.07.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej została pobrana do badań próbka wody z sieci wodociągowej Jeleń- Dyrekcja Welskiego Parku Krajobrazowego, kod próbki: W-2980-22; Nr sprawozdania z badań: 3497/2022 z dnia 01.07.2022 r. W zbadanej próbce wody zawartość manganu wyniosła 25 µg/l, spełniając przez to wymagania określone w załączniku nr 1 część C tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W dniu 27.09.2022 r., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku poinformowało Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie o przeprowadzeniu wymiany złóż filtracyjnych w zbiorniku Nr 1 w Stacji Uzdatniania Wody w Jeleniu oraz przedłożyło wyniki badań wody z ww. zbiornika- sprawozdanie z badań: 4968/2022 z dnia 07.09.2020 r.; kod próbki: W-4090-22, a także wyniki badań próbki wody pobranej z sieci wodociągowej w Kiełpinach, Szkoła Podstawowa- sprawozdanie z badań: 5415/2022 z dnia 23.09.2022 r.; kod próbki: W-4429-22.

Woda w ww. próbkach, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część

A tabela Nr 1, załączniku Nr 1 część B, załączniku nr 1 część C tabela Nr 1 i Nr 2 oraz załączniku nr 1 część D tabela Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i wyniosła odpowiednio 20 µg/l i 37 µg/l.

W dniu 11.01.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie wpłynęło drogą elektroniczną pismo od mieszkańca miejscowości Jeleń w sprawie niewłaściwej jakości wody w sieci wodociągowej w Jeleniu. W związku z tym, w dniu 16.01.2023 r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie pobrali próby wody z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Jeleń- sieć: Kiełpiny, budynek remizy strażackiej, kod próbki: 4/Dz oraz sieć: Jeleń, budynek Dyrekcji Welskiego Parku Krajobrazowego, kod próbki: 5/Dz (Sprawozdanie z badań: SBW.9051.3/20,21/2023 z dnia 19.01.2023 r.). W zbadanych próbkach wody oznaczono takie samo stężenie manganu w ilości 98 µg/l. Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 2 najwyższa dopuszczalna wartość parametryczna dla manganu wynosi 50 µg/l.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 3 oraz § 21 ust. 3 pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczenia w badanych próbkach wody wartości parametrycznej dla manganu oraz w oparciu o wyniki oceny ryzyka i ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów oraz uznania, że stwierdzona niezgodność nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Jakkolwiek stwierdzone przekroczenie stężenia manganu nie powoduje ryzyka zdrowotnego dla konsumentów, to jednak podstawowym, niepożądanym efektem zawartości manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest jego niekorzystny wpływ na jakość organoleptyczną wody: wzrost barwy i mętności wody oraz przykry jej smak, może przyczynić się do przebarwienia pranej odzieży, ceramiki sanitarnej i innych powierzchni, mających wielokrotny lub stały/częsty kontakt z wodą oraz wytrącanie się nierozpuszczalnych osadów czarnej barwy w systemie dystrybucji wody.

Z tych względów przyjęto, że woda do spożycia nie może zawierać większych stężeń parametrów, niż dopuszcza rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Każda niezgodność wartości parametrów, ustalonych dla celów kontroli wymaga ustalenia przyczyny i zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości wody oraz poinformowania konsumentów.

W oparciu o 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie przygotował komunikat dla odbiorców wody do zamieszczenia na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie. Komunikaty opracowane przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, są rozpowszechniane przez właściwego wójta, burmistrza w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

Podstawę prawną wydania decyzji stanowią przepisy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm.); art. 27 ust. 1 powołanej ustawy stanowi, że w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazuje w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień oraz art. 37 określa, że w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

W dniu 24.01.2023 r., Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie z pismem znak: L.dz 24/23 o wyrażenie zgody na warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Jeleń w terminie do dnia **30.04.2023 r.**, ponieważ jest to czas potrzebny do wpracowania się złóż filtracyjnych. Poinformował również o systematycznym płukaniu sieci wodociągowej oraz prowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości wody.

W ocenie organu za przychyleniem się do określonego terminu doprowadzenia jakości wody pod względem zawartości manganu w wodociągu publicznym Jeleń przemawia interes społeczny i słuszny interes strony.

W interesie społecznym jest zapewnienie mieszkańcom wsi: Jeleń, Wąpiersk, Ciechanówko, Tarczyny, Kiełpiny, Chelsty- Gm. Lidzbark oraz Koszelewiki- Gm. Rybno, wody odpowiedniej jakości.

Z kolei w interesie strony jest ustalenie realnego terminu doprowadzenia jakości wody wodociągowej do wymagań sanitarnych.

Argumenty strony podnoszone w piśmie o wyrażenie zgody na warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dowodzą, że prowadzone działania naprawcze (wymiana złóż filtracyjnych, wykonywanie systematycznych badań próbek wody, systematyczne płukanie instalacji sieci wodociągowej we wszystkich miejscowościach zaopatrywanych w wodę z wodociągu, a także biorąc pod uwagę czas potrzebny na wpracowanie złóż filtracyjnych)- potwierdzają, że strona podejmuje działania mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dlatego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie po uwzględnieniu wszystkich okoliczności uznał, że w niniejszej sprawie interes strony został wystarczająco uzasadniony.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie przywołanych przepisów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie orzekł jak w sentencji decyzji.

O wykonaniu nakazu decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie.

Wydanie niniejszej decyzji ma na celu poprawę jakości wody dostarczanej z wodociągu publicznego Jeleń.

Uprowadza się stronę, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone w art. 1a pkt 12b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn.zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art.127a Kpa).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie

mgr Grażyna Mówińska
Specjalista zdrowia publicznego
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE)

Otrzymuje:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Burmistrz Lidzbarka
ul. Sadowa 21, 13-230 Lidzbark
2. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
3. Warmińsko-Mazurski
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
4. a/a