

PIK.271.2.2024

### **Wyjaśnienie treści SWZ dotyczące przedmiotu zamówienia nr 5**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy**” część I

Na podstawie art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) w związku z pytaniem złożonym przez Wykonawcę do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią:

#### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o podanie parametrów sterylizatorów wody takich jak: moc urządzenia, zakres użytkowy, ilość promienników, moc promiennika, średnica, ciśnienie robocze oraz materiał wykonania.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający precyzuje parametry sterylizatorów wody (dopuszcza się rozwiązania równoważne):

- Moc przyłącza – min. 320 W
- Moc promiennika UV – min. 150 W
- Liczba promienników UV – 2 szt. / amalgamatowe
- Przepływ nominalny przy transmisji  $T_{10} = 95\%$ , dawce  $400 \text{ J/m}^2$  - min  $35 \text{ m}^3/\text{h}$
- Ciśnienie pracy – 10 bar
- Materiał wykonania – stal kwasoodporna

#### **Pytanie nr 2:**

W nawiązaniu do wyjaśnień treści SWZ dotyczącego przedmiotu zamówienia nr 4 z dnia 07.02.2024 r. prosimy o sprecyzowanie czy koszt wykonania nowej studni, której będzie wahał się od 250 000 do 500 000 zł netto należy uwzględnić w ofercie? Czy ewentualna konieczność wykonania nowej studni będzie rozliczona w ramach robót dodatkowych?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, iż istniejąca studnia objęta regeneracją nie była użytkowana przez ostatnie kilka lat z uwagi na uszkodzenie osprzętu studni oraz informacje uzyskane z przeprowadzonych prac wstępnych stwierdzających zabrudzenie filtrów studni, a nie fakt zaniku dynamicznego poziomu lustra

wody. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie posiadanej wiedzy nie przewiduje wykonania nowej studni. Decyzję o budowie nowej studni w przypadku negatywnych badań podejmie właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego, a koszt zgodnie z otrzymaną sugestią będzie kosztem dodatkowym w ramach robót dodatkowych i odrębnej umowy.