



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5; tel./fax (23) 697-26-34; psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-dzialdowo

Działdowo, dnia 10.04.2024 r.

HK.9020.3.21.2024

Zakład Gospodarki
Komunalnej w Rybnie Sp. z o. o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

W dniu 25.03.2024 r. w ramach kontroli urzędowej pobrano do badania próbkę wody z punktu zgodności wyznaczonego na sieci wodociągu publicznego Gralewo - sieć: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Rybnie – pomieszczenie socjalne, Kod próbki: 40/Dz, Nr sprawozdania z badań: SBW.9051.3/127/2024 z dnia 28.03.2024 r. Jakość wody w zbadanej próbce wody nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ze względu na ponadnormatywne stężenie manganu, które wyniosło 56 µg/l. Najwyższe dopuszczalne stężenie manganu określone w ww. rozporządzeniu wynosi 50 µg/l.

Ponadto, w dniu 04.04.2024 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno przeprowadził kontrolę wewnętrzną jakości wody wodociągowej. W próbce wody pobranej z punktu zgodności wodociągu publicznego Gralewo, sieć: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Rybnie – pomieszczenie socjalne, Nr laboratoryjny próbki: 117756/04/2024, Nr Sprawozdania z badań: SB/38930/04/2024 z dnia 09.04.2024 r. (data wpływu 10.04.2024 r.) badanie potwierdziło ponadnormatywne stężenie manganu, które wyniosło 64,4 µg/l.

Jakkolwiek stwierdzone przekroczenie oznaczonego parametru nie powoduje ryzyka zdrowotnego dla konsumentów, to jednak może wpływać pośrednio na powstawanie niekorzystnych zmian cech wody. Obecność manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia może wpływać pośrednio na powstawanie niekorzystnych zmian cech wody. W wodach o nawet małej zawartości manganu mogą rozwinać się bakterie manganowe, nadające wodzie nieprzyjemny, stęchły smak i zapach. Normatywy jakości wody ustala się po to, aby mogła być ona bezpiecznie spożywana przez wszystkie grupy ludności. Wszystkie substancje w ilościach

przekraczających dopuszczalne wartości mogą przyczyniać się do zaistnienia negatywnych skutków dla zdrowia człowieka.

Z tych względów przyjęto, że woda do spożycia nie może zawierać większych stężeń parametru, niż dopuszcza rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Każda niezgodność wartości parametru, ustalona dla celów kontroli wymaga ustalenia przyczyny i zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości wody.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził, że woda ze względu na zawartość manganu w sieci wodociągu publicznego Gralewo nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela nr 2 do powołanego rozporządzenia, w związku z tym zobowiązuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno w terminie **do dnia 9 maja 2024 r.** doprowadzić jakość wody pod względem zawartości manganu do obowiązujących norm, potwierdzoną sprawozdaniem z badań.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie zobowiązuje Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno do przedstawienia planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie

mgr Grażyna Mówińska
Specjalista zdrowia publicznego
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE)

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno