

**WYJAŚNIENIA**  
**TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z pytaniem dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonym przez oferenta, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:

**PYTANIE:**

„Czy zamawiający wymaga żeby wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy opisany w zał. nr 6 Opis przedmiotu zamówienia (zabudowa pożarnicza) pkt. 4.5a posiadał **świadectwo dopuszczenia** do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony przeciwpożarowej (CNBOP) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dziennik Ustaw nr 85 z dnia 27 kwietnia 2010?”


**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający **wymaga** aby wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy opisany w zał. nr 6 Opis przedmiotu zamówienia (zabudowa pożarnicza) pkt. 4.5a posiadał świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony przeciwpożarowej (CNBOP) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dziennik Ustaw nr 85 z dnia 27 kwietnia 2010.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje jednocześnie, że nie przedłuża się terminu składania ofert.

Odpowiedzi udzielono w dniu 15.10.2015 r.

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Tomasz Węgrzynowski*