



GMINA RYBNO

ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
tel. (23) 696 60 55; fax. (23) 696 68 11
rybno@gminarybno.pl www.gminarybno.pl

Rybno, 29.08.2017r.

PIK.7013.17.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę i montaż kotła CO z podajnikiem ślimakowym na eko-groszek o mocy 75 kW do kotłowni budynku SPGZOZ w Rybnie

1. **Opis zamierzenia inwestycyjnego**

Gmina Rybno zamierza w kotłowni budynku komunalnego położonego przy ul. Zajeziornej 58 w Rybnie wymienić jeden z pieców CO o mocy 75 kW na eko-groszek.

Wymagane parametry techniczne kotła CO:

- moc znamionowa 75 kW,
- zasobnik na paliwo z prawej strony o minimalnej objętości 0,75 m³
- ślimakowy podajnik paliwa napędzany motoreduktorem,
- kocioł wyposażony w żeliwny ruszt w celu spalania paliwa zastępczego,
- wentylator nadmuchowy,
- sterownik elektroniczny rozbudowany o funkcję cwu,

2. **Tryb zamówienia**

Zamawiający składa niniejsze zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) oraz zgodnie z §3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Urzędzie Gminy Rybno - tj. co do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

3. **Zakres zapytania ofertowego**

Gmina Rybno zamierza powierzyć Wykonawcy wyłonionemu niniejszym zapytaniem ofertowym:

- 1) Demontaż starego kotła i osprzętu o mocy 50 kW;
- 2) Dostawa i montaż kotła wraz z całym osprzętem i przeróbką instalacji (łącznie z kosztem materiałów niezbędnych do montażu nowego kotła i osprzętu);
- 3) Okablowanie i rozruch kotłowni,
- 4) Wymianę uszkodzonych 3 zaworów,
- 5) Usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej poprzez wymianę żeliwnego trójnika o średnicy 200 mm,
- 6) Naprawa istniejącego czopucha w drugim kotle znajdującym się w kotłowni,
- 7) Udzielenie gwarancji i przeszkolenie w zakresie obsługi osoby wyznaczonej przez Inwestora,

- 8) W ofercie należy ująć koszt wszystkich prac i elementów osprzętu niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji kotłowni nawet jeżeli nie są ujęte w opisie przedmiotu zamówienia,
- 9) W celu dokonania prawidłowej oceny przedmiotu zamówienia Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej przed sporządzeniem oferty. Dokonanie wizji jest wymagane dla dokonania właściwej wyceny.

4. **Terminy**

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona zamówienie w terminie nie później niż do dnia 16 października 2017r.

5. **Kryteria oceny oferty**

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę brutto (waga – 90%) oraz termin wykonania (waga – 10%).

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

Lp	Nazwa kryterium	Waga	Sposób wyliczenia punktów dla danego kryterium	Uwagi
1	cena brutto	90%	$\frac{\text{najniższa oferowana cena brutto}}{\text{cena brutto oferty ocenianej}} \times 100 \times 90\%$	Obliczane z dokładnością do dziesiątych
2	termin wykonania	10%	Zamawiający wykona zamówienie w terminie po dniu 30 września 2017r. – 0 pkt Zamawiający wykona zamówienie w terminie do dnia 30 września 2017r. – 10 pkt $\frac{\text{punkty za termin wykonania oferty ocenianej}}{10} \times 100 \times 10\%$	

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą liczbą uzyskanych punktów Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

6. **Termin złożenia oferty i wymagania**

Zamawiający rozpatrzy oferty, które zostaną złożone w terminie do 04 września 2017 r., do godziny 12:00. Oferty powinny zostać złożone w siedzibie Zamawiającego, w Rybnie, przy ul. Lubawskiej 15 w oparciu o załączony do zapytania formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego). Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną, jednakże oferta powinna mieć formę zeskanowanego dokumentu zawierającego podpisy i pieczętki. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wraz z ofertą przedłoży dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę do jej podpisania i złożenia.

7. **Zastrzeżenia**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
3. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

8. **Informacje dodatkowe**

Zamawiający umieści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rybno pod adresem www.bip.gminarybno.pl informację o wyborze Wykonawcy.

Wszelkie pytania związane z niniejszym zapytaniem ofertowym należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rybno@gminarybno.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Dostawa i montaż pieca CO w SPGZOZ”.

Z góry dziękuję za złożenie ofert.

Zastępca Wójta Gminy Rybno

/-/ Jolanta Jendrycka



GMINA RYBNO

ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
tel. (23) 696 60 55; fax. (23) 696 68 11
rybno@gminarybno.pl www.gminarybno.pl

FORMULARZ OFERTOWY

na dostawę i montaż kotła CO z podajnikiem ślimakowym na eko-groszek o mocy 75 kW
do kotłowni budynku SPGZOZ w Rybnie

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu i faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Rybno

ul. Lubawska nr 15, 13-220 Rybno

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę i montaż kotła CO z podajnikiem ślimakowym na eko-groszek o mocy 75 kW do kotłowni budynku SPGZOZ w Rybnie nr sprawy: PIK.7013.17.2017 oferuję wykonanie przedmiotu zapytania za cenę:

Cena oferty brutto

Cena nettozł

VATzł

Cena bruttozł

(Słownie:)

Oświadczam, że:

1. wykonam zamówienie w terminie do dnia(najpóźniej do 16 października 2017 r.),

.....

(miejsce i data)

.....

(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej)