




Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Rybno, dnia: 20.02.2018 r.

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: PIK.PGN.7021.76.2017.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Modernizacja energetyczna budynków publicznych: SP w Koszelewach, SPGZOZ w Rybnie ZS w Rybnie**

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: **515051-N-2018.**

Data zamieszczenia: **07-02-2018 r.**

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków wyjaśnienie treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień w związku z pytaniami Wnioskodawcy, dotyczącymi Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu j.w.:

Pytania:

1. W projekcie są podane moduły o mocy 260 Wp w ilości 38 sztuk dla budynku SP w Koszelewach, 50 sztuk dla budynku SPGZOZ w Rybnie i 44 sztuki dla budynku ZS w Rybnie. Czy można zastosować panele o większej mocy i mniejszej ilości, tak aby moc instalacji odpowiadała min. mocy w projekcie. (np. mamy instalację składającą się z 38 sztuk paneli o mocy 260 Wp co daje nam łączną moc 9,88 Wp. Przy zastosowaniu paneli o mocy np. 285 Wp ilość modułów nam maleje do 35 sztuk co sumarycznie daje moc instalacji 9,975 kWp) ?

Odpowiedzi:

Odp. nr 1. TAK oczywiście można zastosować panele o większej mocy jednakże przy zachowaniu projektowanych parametrów jakościowych paneli PV.

Wójt Gminy Rybno

-//-

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski