

PIK.271.2.2024

Wyjaśnienie treści SWZ dotyczące przedmiotu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy” część I”**

Na podstawie art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) w związku z pytaniem złożonym przez Wykonawcę do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1:

Czy w ramach ceny oferty należy kalkulować wykonanie regeneracji jednej studni głębinowej tak jak zapisano to w SWZ? Jeżeli tak, wnosimy o wskazanie zakresu robót jakie mają być przeprowadzone w ramach takiej regeneracji?

Odpowiedź:

Zakres robót niezbędnych do przeprowadzenia regeneracji studni głębinowej ujęty został w załączonej dokumentacji technicznej. Po przeprowadzonych badaniach przez Wykonawcę podjęte zostaną decyzje dotyczące dalszych prac regeneracji studni. Zamawiający nie jest w stanie dokładnie sprecyzować ilości oraz zakresu robót.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, montaż zbiorników naziemnych spawanych (o pojemności czynnej zgodnej z wymaganiami projektu, o średnicy 4,5 m) zamiast projektowanych zbiorników wykonanych z paneli z membraną EPDM? Przy założonej pojemności zbiorników będzie to rozwiązanie znacznie tańsze i dodatkowo zapewniające większą trwałość i bezobsługowość eksploatacji . W przypadku zastosowania projektowanych zbiorników panelowych, eksploatacja wykładziny z EPDM jest bardzo kłopotliwa i kosztowna.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, nie jest to rozwiązanie równoważne.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dysponuje aktualnym pozwoleniem wodno – prawnym dla modernizowanej hydroforni. Wnosimy o publikację tego dokumentu.

Odpowiedź:

Dokument w załączeniu.

Ro.6223-15/05

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 127, art. 128 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

orzekam:

I. Udzielić Gminie Rybno pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia znajdującego się na działkach nr 290 i 292 w miejscowości Koszelewy, gmina Rybno.

II. Określić warunki poboru wód podziemnych.

1) miejsce poboru: ujęcie składające się z dwóch studni wierconych:

- Nr 2 o głębokości 51,5 m,
- Nr 3 o głębokości 64 m - studnia podstawowa,

2) cel poboru: zaopatrzenie w wodę wsi Koszelewy, Tuczki, Grabacz, Galewo i Murawki, oraz w przyszłości, po wybudowaniu sieci wodociągowych, wsi Grądy, Kopaniarze i Wery,

3) dopuszczalna wielkość poboru:

$$Q_{sr\ d} - 258,4\ m^3/d$$

$$Q_{max\ d} - 327,1\ m^3/d$$

$$Q_{srh} - 22,9\ m^3/h$$

- po podłączeniu wsi Grądy, Kopaniarze i Wery:

$$Q_{sr\ d} - 314,5\ m^3/d$$

$$Q_{max\ d} - 402,9\ m^3/d$$

$$Q_{srh} - 29,3\ m^3/h$$

4) sposób pracy studni: eksploatacja naprzemienna,

5) sposób prowadzenia pomiarów wody:

- pomiar wody pobieranej ze studni będzie się odbywał za pomocą wodomierzy zamontowanych na rurociągach tłocznych w obudowach studni,
- pomiar wody przesyłanej do zewnętrznej sieci wodociągowej będzie prowadzony za pomocą wodomierza zamontowanego w budynku hydroforni na rurociągu wyjściowym.

III. Zobowiązać Gminę do:

- 1) zamontowania w studni Nr 2 pompy odpowiedniej do wydajności studni, tj. istniejącą pompę G80IVB/13kW należy zastąpić pompą typu **GC.0.02/3,3kW - w terminie do 31 grudnia 2005 r.**
- 2) prowadzenia rejestru dobowego zużycia wody,
- 3) prowadzenia ksiąg eksploatacji dla każdej studni,
- 4) prowadzenia co najmniej dwa razy w roku pomiarów zwierciadła wody i wydajności studni oraz rejestrowania danych w ksiągkach eksploatacji studni.

IV. Ustalić ważność pozwolenia wodnoprawnego do dnia 30 września 2025 roku.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Rybno wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego w Koszelewach. Do wniosku zostały załączone następujące dokumenty: 1) *Operat wodnoprawny - Ujęcie wody podziemnej Koszelewy*, opracowany w lipcu 2005r. przez Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Olsztynie, 2) *Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych w kategorii „B” z utworów czwartorzędowych w miejscowości Koszelewy dla PGR i wsi Koszelewy*, wykonana w maju 1974r. przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Giżycku Pracownia Projektowa w Olsztynie, 3) zaświadczenie Wójta Gminy Rybno o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego, 4) opis zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Gmina Rybno jest właścicielem komunalnego ujęcia wody w Koszelewach zlokalizowanego na działkach nr 290 i nr 292. Ujęcie zaopatruje w wodę wsie: Koszelewy, Tuczki, Grabacz, położone na terenie gminy Rybno oraz Gralewo i Murawki, w gminie Płońsk. W przyszłości, po wybudowaniu sieci wodociągowych mają zostać przyłączone do ujęcia miejscowości Grądy, Kopaniarze i Wery, gmina Rybno. W skład ujęcia wchodzi wykonane w latach 1965 i 1974 studnie wiercone Nr 2 i Nr 3 o głębokościach odpowiednio 51,5 m i 64 m.

Charakteryzująca się dużą wydajnością studnia Nr 3 pełni rolę studni podstawowej, natomiast studnia Nr 2 jest studnią uzupełniającą. Zasoby eksploatacyjne ujęcia zostały zatwierdzone decyzją Wojewody Olsztyńskiego z 6.06.1974 r. znak: 138/74 w wielkości 130 m³/h przy depresji równej 3,5 m.

Woda w stanie surowym nadaje się do picia, o czym świadczą załączone wyniki badań Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie.

Z operatu wodnoprawnego wynika, iż zamontowana pompa w studni Nr 2 została niewłaściwie dobrana do wydajności studni, w której winna być zainstalowana pompa mniejsza - typu GC.0.02/3,3kW. W tej sytuacji właściciel ujęcia został niniejszą decyzją zobowiązany do wymiany pompy.

Ponadto, w toku postępowania dowodowego skorygowano wielkości zapotrzebowania na wodę z omawianego ujęcia. Wnioskodawca wyjaśnił, iż w operacie wodnoprawnym dobowe i godzinowe wielkości zapotrzebowania zostały omyłkowo przypisane tylko wsi Gralewo, zaś w rzeczywistości stanowią one sumę zapotrzebowań na wodę dla wsi Murawki i Gralewo.

Korzystanie z wody podziemnej stanowi według Prawa wodnego rodzaj szczególnego korzystania z wód, który wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (art. 37 ust. 1 w związku z art. 122 ust. 1 pkt 1).

Uznano, iż materiał zgromadzony w toku postępowania pozwala na wydanie decyzji w powyższym zakresie i na ustalonych warunkach, wobec czego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art.123 ust. 2 ustawy Prawo wodne).

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Działdowskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.



Z up. STAROSTY
Maria Ligman
M. Ligman
NACZELNIK WYDZIAŁU ROLNICTWA
OCHRONY ŚRODOWISKA I LEŚNICTWA

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Rybno
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
3. 2 x a.a.