

PIK.271.7.2024

Wyjaśnienie treści SWZ dotyczące przedmiotu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Rybno**” część I, II i III

Na podstawie art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawców o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1:

Czy dopuszczają Państwo rury PE RC TT PLAST, które są zgodne z normą 12201, posiadają atest higieniczny, certyfikat jakości ISO 9001 i 9002 oraz Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2020/1246 wydanie 2, potwierdzające, że rury z materiału PE100RC są wyprodukowane zgodnie ze standardami PAS1075 i z materiału certyfikowanego na zgodność z PAS 1075 ale nie posiadające tego certyfikatu? Rury PE RC spełniają także poniższe badania, jako alternatywne dla badań wykazanych w certyfikacie PAS1075

1. Odporność na powolny wzrost pęknięć – moduł umocnienia (Resistance to slow crack growth PE100-RC. Strain Hardening Test) SHT metoda ISO 18488.
Gp≥50,0MPa; 800C
2. Odporność na powolny wzrost pęknięć pod obciążeniem cyklicznym (Resistance to slow crack growth PE100-RC. Cracked Round Bar test) CRB metoda ISO 18489.
≥ 1,5 x106 cykli
3. Odporność na powolny wzrost pęknięć – TEST Z KARBEM (Resistance to slow crack growth PE100-RC. Accelerated Notched Pipe test) ANPT metoda ISO 13479.

Przypominamy także, że dokument PAS1075 został przez Niemiecki Instytut Normalizacji (DIN) w 2020 roku wycofany i stał się dokumentem historycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

Jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w ogłoszonym przez Państwa przetargu. Bardzo proszę o przesłanie informacji jakie musi spełniać nasza firma aby wziąć udział w przetargu, jakie należy wnieść wadium, oraz pozostałe dane dotyczące terminów wykonania itp.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wnieścia wadium.

Warunki udziału w postępowaniu, terminy dotyczące wykonania zadania, wymagania oraz pozostałe dane zawarte są w SWZ udostępnionym na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj.: <https://ezamowienia.gov.pl>, <http://bip.gminarybno.pl/>.