

PIK.271.2.2024

### **Wyjaśnienie treści SWZ dotyczące przedmiotu zamówienia nr 2**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy**” część I”

Na podstawie art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) w związku z pytaniem złożonym przez Wykonawcę do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią:

#### **Pytanie nr 1:**

**Minimum 80% spawów wykonane metodą orbitalną w podwójnej osłonie argonu - czy dopuszczalne jest spawanie metodą TIG ?**

Odpowiedź: Tak, po przedstawieniu odpowiednich badań potwierdzających jakość wykonanych spawów.

#### **Pytanie nr 2:**

**Przyłącza pomp wykonane są w technologii „wyciągania szyjek” - czy przyłącza muszą być wykonane tą metodą?**

Odpowiedź: Nie, dopuszcza się wykonanie przyłącza pomp w innych równoważnych technologiach.

#### **Pytanie nr 3:**

**Pompy produkcji GRUNDFOS typ CR10-8 o mocy 3,0 kW - 4 szt. - czy możliwe jest zastosowanie innych pomp równoważnych?**

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

#### **Pytanie nr 4:**

**Zwracamy się również prośbą o załączenie do przetargu kosztorysów w formie przedmiaru**

Odpowiedź: W kosztorysie ślepych znajdują się wszystkie informacje zawarte w przedmiarze robót, który nie jest załączony do SWZ.