

PIK.271.2.2024

#### **Wyjaśnienie treści SWZ dotyczące przedmiotu zamówienia nr 4**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy” część I**”

Na podstawie art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) w związku z pytaniem złożonym przez Wykonawcę do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią:

#### **Pytanie nr 1:**

**W ramach postępowania przetargowego należy wykonać regenerację studni głębinowej. Co w przypadku, gdy po przeprowadzonych badaniach okaże się, iż regeneracja studni jest niemożliwa? Czy należy przyjąć w wycenie wykonanie nowego odwiertu studni?**

Odpowiedź:

Tak. W przypadku negatywnego wyniku badań istniejącej studni należy przewidzieć koszt wykonania nowego odwiertu.